

産業廃棄物処理施設の維持管理記録

令和5年度

【燃焼ガス等の測定に関する事項】

測定事項	測定場所	測定結果が得られた日	測定結果
燃焼室中の燃焼ガスの温度	別紙	焼却ごと随時	800℃以上
集塵器流入ガス温度			200℃以下
排ガス中の一酸化炭素濃度			100ppm以下

【ばいじん除去の実施状況と措置】

ばいじんの除去を行った日		令和5年									令和6年			
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
冷却設備	月/日		15日								18日			
排ガス処理設備	月/日		15日								18日			

【排ガスの分析結果】

採取位置		バグフィルター出口煙突				
採取した年月日		5月30日	5月30日	11月2日		
測定結果が得られた日		6月16日	6月30日	11月22日		
測定項目	単位					
ばい煙量又は ばい煙濃度	ばいじん	g/m ³ N	0.005		0.016	
	窒素酸化物	ppm	81		78	
	塩化水素	mg/m ³ N	2		2未満	
	硫黄酸化物	K	3未満		3未満	
ダイオキシン類	ng-TEQ/Nm ³		0.14			