

# 産業廃棄物処理施設の維持管理記録

令和5年度

【燃焼ガス等の測定に関する事項】

測定事項	測定場所	測定結果が得られた日	測定結果
燃焼室中の燃焼ガスの温度	別紙	焼却ごと随時	800℃以上
集塵器流入ガス温度			200℃以下
排ガス中の一酸化炭素濃度			100ppm以下

【ばいじん除去の実施状況と措置】

ばいじんの除去を行った日		令和6年										令和7年		
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
冷却設備	月/日		20日											
排ガス処理設備	月/日		20日											

【排ガスの分析結果】

採取位置		バグフィルター出口煙突					
採取した年月日		5月21日	5月21日				
測定結果が得られた日		6月7日	6月17日				
測定項目	単位						
ばい煙量又は ばい煙濃度	ばいじん	g/m <sup>3</sup> N	0.005				
	窒素酸化物	ppm	58				
	塩化水素	mg/m <sup>3</sup> N	2未満				
	硫黄酸化物	K	3未満				
ダイオキシン類	ng-TEQ/Nm <sup>3</sup>		0.76				